

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04146

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021593

Общество с ограниченной ответственностью «ДРУЖБА» (ООО «ДРУЖБА»)
Адрес: 660049, Россия, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, дом 10, офис 340.
ОГРН: 1122468006198. Телефон +73912522417, адрес электронной почты: kkk_office@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ДРУЖБА» (ООО «ДРУЖБА»)
Адрес: 660124, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, строение 4, помещение 1.
ОГРН: 1122468006198. Телефон +73912522417.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты звукоизоляционные потолочные, марок: «АНГАРА» («ANGARA»), «ЕНИСЕЙ» («YENISEY»), «ФАРАОН» («PHARAON»), из минеральной ваты, некашированные, толщиной от 5 до 20 мм, плотностью от 220 до 450 кг/м³, шириной от 500 до 1500 мм, длиной от 500 до 1500 мм, выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-38587734-2017 «ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
23.99.19.112

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материала КМ1, согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017558).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0082/04-2018 от 09.04.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 13022018/1 от 01.03.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.99.19-002-38587734-2017 «ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.04.2018 по 09.04.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИРМА

Н.Э. Иванова
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИРМА

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ57.В.04146
(обязательная сертификация)

№ 0017558

Приложение
Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – ГГ (слабогорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п.9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
М.П.

Эксперт (эксперты)

(Signature)
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Н.Э. Иванова
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ